

Утверждаю:  
 Директор ВФ  
 ООО "Омсктехуглерод"

С.И. Бардушко

" " 2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №36

Капитальный ремонт на объекте: "Проезд автодороги №30" инв. №00005006 ✓

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Автодорога</b>								
1	провал, трещины	Разборка покрытий и оснований: цементобетонных	м3	2,25	Подрядчик			
2	выбоины, трещины	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	м2	2	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97	тн	0,24
						Битум БНД 60/90	тн	0,002
3	выбоины, трещины	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	м2	29,5	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97	тн	3,51
						Битум БНД 60/90	тн	0,02
4		Погрузка строительного мусора экскаватором в автомобили-самосвалы	тн	7,785	Подрядчик			
5		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	тн	7,785	Подрядчик			
6		Розлив вяжущих материалов S=165м2 ✓	тн	0,094	Подрядчик	Битум БНД 60/90	тн	0,097
7		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (б=7см, S=165м2)	тн смеси	26,74	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая, марки II, ГОСТ 9128-97	тн	27,01
						Битум БНД 60/90	тн	0,020
8		Розлив вяжущих материалов S=165м2 ✓	тн	0,094	Подрядчик	Битум БНД 60/90	тн	0,097
9		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	165 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97	тн	15,94
						Битум БНД 60/90	тн	0,002
10	смещены колодцы	Ремонт люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1	Подрядчик	Бетон, класс В15 Кирпич керамический	м3 шт	0,35 17

*С.И. Бардушко*

*С.И. Бардушко*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11		Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	м3	0,03	Подрядчик	Песок Цемент	т т	0,06 0,01

Начальника СтрО



В.Ю. Березин

Инженер



А.А. Кривошей

№ 4 Д8



С.Е. Захаров С.Е.

Главный бухгалтер в/п, Калачева В.А.

