



СОГЛАСОВАНО

Главный механик-начальник ОГМ
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"


Кудряшев А.А.
"01" _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"


Афанасьев А.А.
" " _____ 2019г. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 41

Текущий ремонт оборудования промыш установки 3, инв. №00005116. Технологический поток №2. Отделение улавливания.
Трубопровод отходящего газа в останов завода.


№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Коррозия	Демонтаж с разделкой в металлолом отвода Ø1020x12 1D, Ст.20 (трубопровод отходящего газа), масса 1 шт.-0,403тн, на открытой площадке.	шт.	2	Подрядчик			
2		Монтаж отвода Ø1020x12 1D, Ст.20 (трубопровод отходящего газа), масса 1 шт.-0,403тн, на открытой площадке.	шт.	2	Подрядчик	Отвод Ø 1020x12, 1D, ст.3 массой 0,403тн-1шт., L=1,95м-1шт (изд.) Электроды УОНИ 13/55 Ø4мм	шт кг	2 15
3	При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.							

Начальник цеха №9


Зам. начальника ОГМ


Тишковский В.П.

« 01 » 04 2019г.


Лупанов В.И.

« 01 » 04 2019г.



