

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Утверждаю
Технический директор
С.В. Лутвинов
«24» 05 2024.

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отложения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз.Х1-1 (Инв.№ к00001556)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчик)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-1(Инв.№ к00001556)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1

 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-1 (Инв.№ к00001556)

Мастер ЦПТУ №1



Е.Д. Гелпман

Главный механик


Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков

Утверждено
Технический директор

С.В. ЛЮТОВИНОВ
«24» 05 2024 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз.Х1-2 (Инв.№ к00001557)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-2 (Инв.№ к00001557)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1


Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-2 (Инв.№ к00001557)

Мастер ЦПТУ №1


Е.Д.Гецман


Главный механик


Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5


Утверждаю
Технический директор
 С.В. Лутыгинов
«24» 05 2022г.

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отложения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз. Х1-3 (Инв.№ К00001558)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-3 (Инв.№ К00001558)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	223	Подрядчик	Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1

 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-3 (Инв.№ к00001558)

Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гецман

Главный механик


Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков

Утверждаю
 Технический директор
 С.В. Лутовинов
 «24» 05 2022г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отложения улавливания. Фильтр рукавный
 ФР-1200 поз. Х1-4 (Инв.№ К00001559)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-4 (Инв.№ К00001559)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦПТУ №1

 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-4 (Инв.№ к00001559)

Мастер ЦПТУ №1




Е.Д. Гелпман

Главный механик




Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик



А.Д. Марков


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

Утверждаю
Технический директор
 С.В. Лютовинов
«24» 05 2022 г.

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз. Х1-5 (Инв.№ К00001560)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-5 (Инв.№ К00001560)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:
Начальник ЦПТУ №1

 Д.М. Алексин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №2 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. 2Х1-5 (Инв.№ к00001109)

Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гелпман

Главный механик


Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков

Утверждено
 Технический директор
 С.В. Лутовинов
 «24» 05 2024.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отгеления улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз. Х1-6 (Инв.№ к00001561)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-6 (Инв.№ к00001561)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦПТУ №1


 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-6 (Инв.№ к00001561)


Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гейман

Главный механик


Ю.Н. Телитников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков

Утверждено
Технический директор
С.В. Лутовинов
«24» 05 2022г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1000 поз. Х21-1 (доулавливания) (Инв.№ К00001582).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1000 тех.потока №1 поз.Х21-1(доулавливания) (Инв.№ К00001582)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	290	Подрядчик	Песок кварцевый	т	9,28	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик	Песок кварцевый	т	9,28	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	93	
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	87	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	290	Подрядчик	Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦПТУ №1

 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1000 поз. Х21-1 (Инв.№ к00001582)

Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гелман

Главный механик


Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик


А.Д. Марков