

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

Утверждаю
Технический директор
С.В. Лутовинов
«24» 12 2021г.

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз. Х1-4 (Инв.№ к00001559)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Подрядчик)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-4 (Инв.№ к00001559)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обезпыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м²	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Ожраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м²	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1

Д.М. Алехин
Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1200 поз. Х1-4 (Инв.№ к00001559)

Мастер ЦПТУ №1



Е.Д.Гецман

Главный механик



Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик



А.Д. Марков