

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

«» 20__ г.

Дефектная ведомость ЗТ-000000011 от 17.03.2025

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газоход отходящих газов (Инв. № 00.00000278)								

5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø1420мм. общей длиной 43м.	м2	213,3	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты трубопровода Ø1420мм. общей длиной 43м.	м2	213,3	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция, трубопровода Ø1420мм. общей длиной 69м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	16,2	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	20,1	с пред. поясами.
8	Покрытие изоляции, трубопровода Ø1420мм. общей длиной 69м. оцинкованной сталью.	м2	213,3	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	1,110	с пред. поясами.

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипроизводственный транспорт Заказчика. Вспомогательные материалы: общая площадь 213,3 кв. м.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и прешайбой - 2500 шт.

2. Проволока Ø2мм ОЧ о/к - 31 кг.

Главный механик
Начальник цеха
Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Пундяк Я.Я.

Дашевский Ю.Н.

