

Начальник СтрО ООО "Омсктехуглерод"

Березин В.Ю.

" " 2017г

"Утверждаю":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бардушко С.И.

" 15 мая 2017г

Дефектная ведомость № 50 .

Капитальный ремонт дымовой трубы №2. Инв.№00005266. Цех №10. Общестроительные работы.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Ремонт системы молниезащиты								
1	отсутствие	Изготовление и монтаж молниеотводов	т	0,129 ✓	Подрядчик	Труба 40х4 Лист ст3 толщиной 6мм Полоса 40х4 Электроды УОНИ ф3мм	т т т т	0,078 0,032 0,023 0,001
2		Очистка поверхности щетками	м2	28	Подрядчик			
3		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	28	Подрядчик	Грунт ГФ-021 Уайт-спирит	кг кг	3,36 0,5
4		Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Уайт-спирит	кг кг	10,64 0,5
5		Пробивка в бетонных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	шт	61	Подрядчик			
6	отсутствие	Изготовление и монтаж креплений молниеотводов и троса	т	0,08 ✓	Подрядчик	Лист ст3 толщиной 6мм Полоса 40х4 Электроды УОНИ ф3мм	т т т	0,036 0,047 0,004
7	отсутствие	Изготовление и монтаж токопроводящего кабеля	м/т	298/0,265	Подрядчик	Круг ф12мм Электроды УОНИ ф3мм	т т	0,273 0,002
8	отсутствие	Изготовление и монтаж стальной трубы по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	15,6	Подрядчик	Труба 50х3,2 Болт М12х35 Гайка М12 Шайба 12	т т т т	0,06 0,010 0,002 0,002
Раздел 2. Установка деформационных марок в ствол трубы								

Зам. и. Бурлачева Ю.И. Ю.И. Ю.И. Ю.И.

Ю.И. Ю.И. Ю.И. Ю.И.

9		Пробивка в бетонных стенах штробы 250x250x150	м3/шт	0,04/4 ✓	Подрядчик			
10	отсутствие	Изготовление и монтаж деформационных марок	т	0,017 ✓	Подрядчик	Лист ст3 толщиной 8мм Уголок 50x5 Круг ст3 ф6мм	т т т	0,01 0,004 0,004
11		Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО вручную	м3	0,045 ✓	Подрядчик	Смесь ЕМАСО S88C	т	0,086

Раздел 3. Замена отмостки трубы

12	разрушение, трещины, просадка	Разборка бетонной отмостки толщиной 150мм	м2/м3	77/11,55 ✓	Подрядчик			
13		Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	7,7 ✓	Подрядчик	Щебень фр 10-20	т	10
14		Устройство бетонной подготовки	м3	11,55 ✓	Подрядчик	Бетон В15 W6 F75	м3	11,7
15		Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,25 ✓	Подрядчик	Арматурная сетка 5Вр-100x100 (500x2000) масса 1шт 3,1кг) Арматура АIII Ф12	Шт тн	81 0,01
16		Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	м	12 ✓	Подрядчик	Мастика битумная	кг	37
17		Железнение поверхности	м2	77 ✓	Подрядчик	Цемент М500	тн	0,25

Раздел 4. Замена звеньев защитного колпака

18		Установка и демонтаж обводного каната со сдачей в металлолом	м	25 ✓	Подрядчик	Канат ф6,2 оц	м	25
19		Навеска страховочного троса	1 операция	4 ✓	Подрядчик			
20		Демонтаж металлических звеньев защитного колпака со сдачей в металлолом	тн	1,8 ✓	Подрядчик			

Гусев

21		Изготовление и монтаж металлических звеньев защитного колпака	тн	1,8 ✓	Подрядчик	Лист ст3 6мм Электроды АНО-21 ф4мм	т кг	1,83 45
22		Обезжиривание металлических поверхностей звеньев защитного колпака	м2	72,8 ✓	Подрядчик	расворитель Р4	кг	20
23		огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	72,8 ✓	Подрядчик	Грунт ГФ-021 Уайт-спирит	кг кг	8,7 1,2
24		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-870 (за два раза)	м2	72,8 ✓	Подрядчик	Эмаль КО-870	кг	20

Раздел 5. Антикоррозионная защита трубы

25		Навеска страховочного троса	1 операция	39 ✓	Подрядчик			
26		Навеска рабочего троса	1 операция	39 ✓	Подрядчик			
27		Перенавеска рабочего троса	1 операция	39 ✓	Подрядчик			
28	отслоение защитного слоя	очистка от отслоившегося бетона (20мм) поверхности трубы	м2/м3	400/8 ✓	Подрядчик			
29		Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	м2	400 ✓	Подрядчик			
30		Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО механизированным способом	м3	8 ✓	Подрядчик	Смесь ЕМАСО S88C	тн	15,2
31	отслоение защитного л/к покрытия	Очистка поверхности поверхности бетонной трубы щетками	м2	600 ✓	Подрядчик			
32	загрязнение верхнего слоя л/к покрытия	Гидроструйная очистка под давлением с применением моющих средств поверхности бетонной трубы	м2	2025 ✓	Подрядчик	КОБРА-техническое моющее средство	л	105

Николай

33		Маркировочная окраска в два слоя наружной поверхности ствола труб высотой 122,3 м	м2	3025	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031к красная Краска ВД-АК-1031к белая Грунтовка глубокого проникновения	кг кг кг	1380 1040 390
34	коррозия верхнего слоя	Очистка поверхности щетками металлоконструкций смотровых площадок	м2	360	Подрядчик			
35		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	360	Подрядчик	Грунт ГФ-021 Уайт-спирит	кг кг	43 7,2
36		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	360	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Уайт-спирит	кг кг	136,8 10,1
Раздел 6. Общие работы								
37		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	м3/т	19,7/47,3	подрядчик			
38		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	47,3	подрядчик			

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягунов С.И.

26.04.2017г

Начальник Цеха №10



Козлов А.А.

Руководитель