

ван. решение 2025, Система 139-14

Утверждаю:

Технический директор
ВФ Омсктехуглерада ООО
Мещеряков Д. А.

«21» 08 2024 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000096 от 21.08.2024

Наименование: Капитальный ремонт. Распределительное устройство РУ-2. Инв. №00002033. Цех №13
Замена измерительных трансформаторов напряжения, устройств релейной защиты и автоматики

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трансформатор напряжения (НТМИ-6) (Инв. № 01.00002033)								
1	Демонтаж реле, в релейном отсеке яч. КРУ предназначено в лом (утилизацию) с высоты 1м.	шт.	2	Подрядчик				Демонтаж в утилизацию
2	Монтаж реле, в релейном отсеке на стене яч. КРУ на высоте 1м.	шт.	2	Подрядчик	Блок БМР3-104-2-Д-ТН-01	шт.	2	
					Провод ПВ3 1,0мм²	м	30	
					Хомут (полиамид) шириной 3,6мм, длиной 150мм, черный (по 100шт. в упак.)	упак.	1	
3	Демонтаж трансформатора измерительного трёхфазного напряжением до 10кВ и весом до 1т с тележки яч. КРУ предназначено в лом (утилизацию)	шт.	2	Подрядчик				Демонтаж в утилизацию

ВФ- Омсктехуглерада ООО
Мещеряков Д. А.

