

Согласовано:
Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО ВФ "Омсктехуглерод"
Бирюков М.С.
"25" октября 2024г.

Утверждаю:
Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Мещеряков Д.А.
"25" октября 2024г.

Дефектная ведомость № 48
Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова, 4Г) инв.№00008581. Отдел хранения готовой продукции. Ремонт пола в осях А-Б/16-20.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Материал подрядчика	Ед. изм.	Кол.-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2, тол. 410 мм	м2 м3	1152 472,32	Подрядчик				
2		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	т	826,56	Подрядчик				
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м2 м3	1152 115,2	Подрядчик	Песок		т	184,32
4		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тол. 150 мм	м2 м3	1152 172,8	Подрядчик	Щебень фр. 40-70 мм		т	224,64
5		Розлив вяжущих материалов (на слой щебеночного основания - 0,8л/м2) S= 1152 м2	т	1,75	Подрядчик		Битум дорожный БНД 60/90	т	1,8
6		Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	1152	Подрядчик		Щебень черный горячий фракция 20-25 мм	т	147,46
7	отсутствие вследствие полного разрушения	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	1152	Подрядчик		Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая , марки П, ГОСТ 9128-97	т	133,3
8		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	1152	Подрядчик		Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная , марки П, тип Б, ГОСТ 9128-97	т	139,2

Начальник строительного отдела _____ Наумов Н.А.