

«17» марта 2025 г.

## **Техническое задание**

**на выполнение ремонта систем вентиляции в защитных сооружениях гражданской обороны ЗС ГО № 141; № 142; № 143 на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20**

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** *Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com*

**2. Контактное лицо по техническим вопросам:** Инженер по вентиляции и кондиционированию ОГМ ООО «Омсктехуглерод» Орлов А.В. тел.: (3812) 91-06-08. a.orlov@omskcarbon.com

### **3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

#### **А. Требования к месту выполнения работ:**

Ремонт систем вентиляции производится в защитных сооружениях гражданской обороны

1. ЗС ГО № 141
2. ЗС ГО № 142
3. ЗС ГО № 143

#### **Б. Требования к срокам выполнения работ:**

Дата начала работ – 21.04.2025г.

Дата завершения работ – 01.10.2025г.

#### **В. Краткое описание работы:**

- Замена воздушных секций
- Замена клапанов
- Замена противовзрывной секции
- Монтаж тягонапорометров
- Замена воздуховодов
- Покраска воздуховодов
- Установка решеток жалюзийных
- Проверка ЗС ГО на герметичность
- Техническое обслуживание вентиляционного оборудования

Сдача исполнительной документации (в том числе журналы, акты на скрытые работы, схемы, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ)

#### **При выполнении работ необходимо руководствоваться:**

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ,
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ,

- СП48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СП 60.13330-2016/ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
- СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации на дату сдачи объекта в эксплуатацию.

**Работы выполняются по типовому договору ООО «Омсктехуглерод», с применением материалов, механизмов и оборудования подрядчика.**

#### **4. Требования к составу тендерного предложения участника**

**Участник должен представить следующие заверенные им документы: свидетельства о допуске к работам (указать пункты СРО):**

- Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).
- В коммерческом предложении необходимо отдельно указать стоимость монтажных работ, пуско-наладочных работ и материалов.
- Предоставить информацию о кадровых ресурсах организации (с предоставлением копий удостоверений специалистов. Документы подтверждающие положительный опыт за последние 3 года. Документы подтверждающие соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

**Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

Наличие необходимого инструмента, оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных, работ.

Перед подачей заявки на участие в конкурсе, участник должен направить своего специалиста для осмотра объекта работ и оговорить этапы работ с техническим специалистом, а также с лицом ответственным за эксплуатацию монтируемого объекта.

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

1. Монтажник систем вентиляции.
2. инженер КИПиА

Начальник службы-инициатора  /С.А. Крашенинников/  
(Главный механик)

Директор по направлению  А.И. Соломин/  
(Технический директор)