

Утверждаю:

Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
А.А.Афанасьев

" 75 " 05 2017г.

Годовой график

визирналадочных работ на вращающемся оборудовании Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод» в 2017г.

2017 г.															
№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Общее кол-во	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
				ЦЕХ № 7, 10											
1	Виброобследование турбоагрегатов ТГ 2,5/6,3-К1,5 и ТГ 6,0/6,3 П2,2/0,7-У4 ст. №№1,2,3,4 (при мощности до 25 МВт).	агрегат	8			2			2			2			2
2	Определение тепловых деформаций опор турбин ТГ 2,5/6,3-К1,5 и ТГ 6,0/6,3 П2,2/0,7-У4 ст. №№1,2,3,4 (одноцилиндровая, начальное давление пара до 90 кг/см ²).	испытание	8			2			2			2			2
3	Контроль вибрации фундаментов турбоагрегатов ТГ 2,5/6,3-К1,5 и ТГ 6,0/6,3 П2,2/0,7-У4 ст. №№1,2,3,4 (при кол-ве опор до 6).	агрегат	8			2			2			2			2
4	Виброобследование: установки нагревателя ст. № 1, 2 с паровым турбоприводом; (мощностью до 25 МВт), 1 раз в квартал	агрегат	8			2			2			2			2

5	Виброобследование вращающихся механизмов - компрессоров (К-1,2,3,4,5); нагнетателей (Н-3,4,7 и ОПУ, ТП-4), турбовоздуходувок (ТВ-5,6) (при частоте вращения 3000 об/м, при кол-ве опор свыше 4), 1 раз в квартал	агрегат	13			2			4		4		3
6	Динамическая балансировка роторов электродвигателей (компрессоров и нагнетателей) на месте установки (при частоте вращения до 3000 об/мин, при мощности до 2000 кВт).	ротор	2						1		1		
7	Виброобследование вращающихся механизмов – циркуляционных насосов (ЦН), (при частоте вращения до 1500 об/м, при кол-ве опор до 4).	агрегат	22			4			4		7		7

ЦЕХ № 1, 9, 10

8	Виброобследование вращающихся механизмов (Д, ДВ, МВ и др.), при частоте вращения до 1500 об/м, при кол-ве опор до 4).	агрегат	67			16			17		17		17
9	Балансировка вращающихся агрегатов (Д, ДВ, МВ и др) на месте установки, при частоте вращения до 1500 об/мин, при мощности свыше 500 до 2000 кВт)	агрегат	16						8				8

И.О. главного энергетика – начальника ОПЭ



Д.Н. Хандохин